



REPUBLIKA HRVATSKA



KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu,
vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša
i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-351-03/26-01/5

URBROJ: 2137-07/12-26-3

Koprivnica, 20. kolovoza 2026.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 82. stavka 3, a vezano uz članak 160. stavak 1. i članak 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:
„Sustav odvodnje otpadnih voda u naselju Lepavina s pripadnim dijelom naselja
Donjara i M. Grabičani (Sokolovac) i sustav odvodnje otpadnih voda u preostalom
dijelu naselja Jeduševac (Koprivnički Bregi), Koprivničko-križevačka županija“**

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti okoliša) i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14, 3/17 i 48/26; dalje u tekstu: Uredba). Za zahvate iz Priloga III. Uredbe navedene u točki 2.1. „*Zahvati urbanog razvoja (sustavi javne vodoopskrbe, sustavi javne odvodnje, prometnice, biciklističke i pješačke staze, groblja, nove stambene zone, kompleksi kulturne namjene, obrazovne namjene (kampusi), sportski i rekreacijski centri površine od 5 do 20 ha)*“, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš u postupku ocjene provodi postupak prethodne ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava javne odvodnje na području Općine Sokolovac i Općine Koprivnički Bregi.

Nositelj zahvata

Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15a, Koprivnica, OIB: 20998990299.

Lokacija zahvata

Planirani zahvat izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda nalazi se na području Koprivničko-križevačke županije u Općini Koprivnički Bregi i Sokolovac.

Zahvat 1 – Izgradnja u preostalom dijelu naselja Jeduševac u Općini Koprivnički Bregi na k.č.br. 1582/1, 1582/2, 1602/1, 446/1, 446/2 i druge u k.o. Delovi.

Zahvat 2 – Izgradnja u naselju Lepavina, Donjara i M. Grabičani u Općini Sokolovac na k.č.br. 992 k.o. Sokolovac, k.č.br. 163, 24/2, 154/1, 37, 4/2, 1/2, 1/4 u k.o. Lepavina i na više k.č.br. u k.o. Botinovac.

Sažeti opis zahvata

Predmetni Elaborat zaštite okoliša sagledava dva zahvata u široj okolici Grada Koprivnice.

Zahvat 1.: Sustav odvodnje otpadnih voda preostalog dijela naselja Jeduševac planiran je kao razdjelni kanalizacijski sustav, gdje se ovim projektom rješava odvodnja sanitarnih otpadnih voda. Odvodnja oborinskih voda nije predmet ovog projekta. Preostali dio naselja Jeduševac podrazumijeva njegov sjeveroistočni dio koji se proteže uz županijsku cestu ŽC 2147. Sanitarna kanalizacijska mreža predmetnog naselja sastoji se od 2 gravitacijskih kanala (označena s Kanal 1 i Kanal 2) profila DN 300 mm, ukupne dužine 667,8 m, te jedan tlačni cjevovod (označen TL. VOD 1) profila DN 75 mm, ukupne dužine 571,9 metara. Ukupna dužina sustava odvodnje naselja Jeduševac iznosi 1.239,7 metara. Dubina ukapanja gravitacijskih kanala kreće se od 1,50-3,59 metara dok se uzdužni padovi kreću od 4,0 ‰ do 10,48 ‰. Za gravitacijske kanale, profila DN 300 mm, predviđena je ugradnja cijevi izrađenih od polipropilena, dok je za tlačne cjevovode predviđena ugradnja cijevi od PE 100 materijala. S obzirom na topografske karakteristike terena predmetnog područja potrebno je interpolirati 1 crpnu stanicu (CS 1) unutar sustava odvodnje. Predviđena je stanica kapaciteta od $Q=4$ l/s. Svrha predmetne crpne stanice je transport otpadnih sakupljenih Kanalom 2, prema Kanalu 1, kojim se otpadne vode transportiraju dalje prema postojećoj crpnoj stanici koja je dio već izvedene mreže naselja Jeduševac. Dalje se kanalizacijskom mrežom naselja Koprivnički Bregi se otpadne vode transportiraju prema konačnom odredištu, centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Koprivnica. Izvedba kućnih priključaka objekata izvodit će se direktno na kanalizacijski cjevovod pomoću T komada. Predviđeno je da izvodi budu profila DN 160 mm za jednostruke kućne priključke.

Zahvat 2.: Na području Općine Sokolovac, naselja Lepavina, Donjara i M. Grabičani nemaju izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda te je obuhvatom zahvata predviđena izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže koja obuhvaća gravitacijske kolektore u dužini cca 5535 m, tlačne cjevovode u dužini od cca 1390 m i 4 crpne stanice. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda predmetnog područja zasniva se na gravitacijskoj odvodnji uz maksimalno korištenje prirodnog pada terena i crpnim stanicama s tlačnim cjevovodima za transport otpadnih voda u sustavu gravitacijske odvodnje. Trase planiranih gravitacijskih i tlačnih kanalizacijskih cjevovoda predmetnog naselja te crpne stanice polažu se u cestovnim površinama kao jedini slobodan koridor za smještaj fekalne odvodnje. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova položiti će se na dubinu od minimalno 1,8 m - da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uređenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu statičke zaštite i omogućila izvedba kućnih priključaka, do maksimalno 3,5 m. Procijenjena priključna snaga crpnih stanica je $P=11,04$ kW.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša, oznaka: EZO-1207/26, verz. 01, Osijek, srpanj 2026.

god., ovlaštenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31 000 Osijek, OIB: 62473333687, informira se javnost i zainteresirana javnost o planiranom zahvatu i traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili jedinica lokalne samouprave o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. Tijekom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se i postupak ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Općina Koprivnički Bregi, Ulica kralja Tomislava 2, 48000 Koprivnica,
2. Općina Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac,
3. Županijska uprava za ceste, Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
5. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
6. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica,
7. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Koprivnica Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica,
8. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Međimurska ulica 26b, 42000 Varaždin

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica ili na e-mail adresu: pisarnica@kckzz.hr u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu s napomenom „Sustav odvodnje u naseljima Jeduševac, Lepavina, Donjare i M. Grabičani“.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Upravni odjel za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije objavit će rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva na svojim službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

Viša savjetnica za zaštitu okoliša
i gospodarenje otpadom:
Valentina Štefoković v.r.

DOSTAVITI:

1. Za objavu na mrežnoj stranici: www.kckzz.hr,
2. Pismohrana

